

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21  
Телефон, факс: (36564) 3-15-39, (36564) 3-43-66  
e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.17092**  
**Дата выдачи протокола «25» ОКТЯБРЯ 2019 г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода распределительной водопроводной сети  
**Пробы (образцы) направлены:** ООО « Крымская водная компания »  
**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.10.2019г. 10ч.40мин.  
**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.10.2019г. 15ч.00мин.  
**Лицо, отобравшее пробы:** Меджитов Айдер  
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):** ООО « Крымская водная компания », Республика Крым, Сакский район , с. Лесновка , ул. Механизаторов, 9 ИНН 9107000240  
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** ООО « Крымская водная компания », Республика Крым, пгт. Первомайское , ул. Кооперативная, 1 ( с. Абрикосово , ул. Зелёная 7 )  
**Изготовитель, страна производитель:** -  
**Код пробы (образца):** 7.17092-сб2019  
**Дата изготовления:** -  
**Номер партии:** -  
**Объем партии:** -  
**Тара, упаковка:** лабораторная посуда стекло, бутылка пластик  
**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»  
**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»  
**НД на продукцию:** -  
**Условия транспортирования:** сумка-холодильник +4С<sup>0</sup>  
**Условия хранения:** -  
**Основание для отбора:** Договор № 2018.121304 от 04.09.2018  
**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
Олейник Е.Ю., Оператор ЭВМ группы приема и кодирования проб

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Севастьянова Т. С.  
ФИО



(подпись)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: ул. Дзержинского, 30 / ул. Октябрьская, 21 г. Джанкой, 296100, тел./факс (36564) 3-15-39  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

7.17092- сб 2019

Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)


Регистрационный № 12848 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода распределительной водопроводной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

термостат ТС-80М-2 № аттестата 01.00111.19, ТС-80М-2 № аттестата 01.00112.19; термометр ТТЖ

клеймо 4 квартал 2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	13 КОЕ в 1 мл	Не более 50 КОЕ в 1 мл	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), термофильные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.10.2019г.				Выдача результата (дата) 25.10.2019г.	
Ф.И.О. должность оператора врач-бактериолог Зинабединова А.К.				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ группа приема и кодирования проб Олейник Е.Ю.

Протокол № 7.17092 от 25.10.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 296100, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д.30 / ул. Октябрьская, д.21

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

7.17092-сб 2019

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № **3674** пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **Вода распределительной водопроводной сети**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

**Фотоколориметр КФК-3, свидетельство № 05.3338.17**

**Фотоколориметр КФК-2, свидетельство № 05.4117.18**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусы (цветности Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	метод Б
Проба (образец) поступила (дата) 23.10.2019 г.				Выдача результата (дата) 25.10.2019 г.	
ФИО, должность оператора Ильченко Наталья Юрьевна, химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ группы приёма и кодирования проб, Олейник Евгения Юрьевна